

# REGLEMENT DU SERVICE ASSAINISSEMENT COLLECTIF COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BLOIS (DEPARTEMENT DU LOIR ET CHER)

## SOMMAIRE

<b>CHAPITRE I</b>	<b>DISPOSITIONS GENERALES</b>
Article	1 Objet du règlement
Article	2 Les déversements dans les réseaux – les eaux admises
Article	3 Les déversements interdits
<b>CHAPITRE II</b>	<b>LES EAUX USEES DOMESTIQUES</b>
Article	4 Définition
Article	5 Obligation de raccordement
Article	6 Réalisation d'office des branchements
Article	7 Caractéristiques techniques des branchements vannes
Article	8 Abonnement au service de l'assainissement
Article	9 Nombre de branchements par immeuble
Article	10 Entretien, réparation et suppression des branchements situés sous le domaine public
Article	11 Redevance d'assainissement
Article	12 Remboursement des travaux de branchements (ou redevance de branchement)
Article	13 Participations de raccordement à l'égout (PRE)
<b>CHAPITRE III</b>	<b>LES EAUX USEES NON DOMESTIQUES</b>
Article	14 Définition
Article	15 Conditions de raccordement
Article	16 Arrêté d'autorisation avec fiche de prescriptions techniques particulières
Article	17 Arrêté d'autorisation avec Convention Spéciale de Déversement (CSD)
Article	18 Conditions générales d'admissibilité des eaux non domestiques
Article	19 Neutralisation ou traitement préalable des eaux non domestiques
Article	20 Valeurs limites des substances nocives dans les eaux non domestiques
Article	21 Autres prescriptions
Article	22 Caractéristiques techniques des branchements
Article	23 Prélèvements et contrôles
Article	24 Débourbeur/séparateur à graisses
Article	25 Séparateur à fécules
Article	26 Débourbeur/séparateur à hydrocarbures
Article	27 Entretien des installations de prétraitements
Article	28 Redevance d'assainissement applicable aux établissements industriels gros consommateurs d'eau
Article	29 Règlement des travaux de branchement – Participations financières pour raccordement à l'égout
Article	30 Participations financières spéciales
<b>CHAPITRE IV</b>	<b>LES EAUX PLUVIALES</b>
Article	31 Définition
Article	32 Séparation des eaux pluviales
Article	33 Condition de raccordement
Article	34 Demande de branchement pluvial – exécution – facturation
<b>CHAPITRES V</b>	<b>LES INSTALLATIONS SANITAIRES INTERIEURES</b>
Article	35 Instructions générales
Article	36 Raccordement entre domaine public et domaine privé
Article	37 Suppression des anciennes installations, anciennes fosses, anciens cabinets d'aisance
Article	38 Etanchéité des installations et protection contre le reflux d'eau d'égout
Article	39 Groupage des appareils
Article	40 Pose de siphons
Article	41 Toilettes
Article	42 Colonne de chute

Article	43	Jonctions de deux conduites
Article	44	ventilations
Article	45	Descente de gouttières
Article	46	Conduites enterrées
Article	47	Entretien et nettoyage des installations internes – vérification
Article	48	Broyeurs d'éviers ou de matières fécales

## **CHAPITRE VI**

### **L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF**

Article	49	Limites des autorisations pouvant être délivrées
Article	50	Caractéristiques du système d'assainissement autonome
Article	51	Contrôle des réseaux privés
Article	52	Contrôle et redevance

## **CHAPITRE VII**

### **CONTROLE DES LOTISSEMENTS ET DES OPERATIONS D'URBANISME D'ENVERGURE**

Article	53	Prescriptions générales
Article	54	Raccordement
Article	55	Obligations du lotisseur
Article	56	Section et pente de canalisations
Article	57	Exécution des travaux
Article	58	Règlement des travaux de raccordement – participations financière pour raccordement à l'égout – participations spéciales

## **CHAPITRE VIII**

### **COLLECTE – TRAITEMENT DES RESIDUS D'ASSAINISSEMENT**

Article	59	Lieu de dépôtage et traitement des résidus d'assainissement
Article	60	Elimination des graisses et féculés
Article	61	redevances

## **CHAPITRE IX**

### **DISPOSITIONS DIVERSES**

Article	62	Interventions du service
Article	63	Application du règlement
Article	64	Agents assermentés
Article	65	infractions

## **CHAPITRE X**

### **DISPOSITIONS D'APPLICATION**

Article	66	Date d'application
Article	67	Modification du règlement
Article	68	Sanctions
Article	69	exécution

## Le Président de la Communauté d'Agglomération de Blois et les Maires des communes membres de la Communauté d'Agglomération de Blois titulaires du pouvoir de police

Vu le Code Général des collectivités territoriales et notamment les articles : L 2224-7 à L 2224-12, L2321-2, L.5216-5 CGCT définissant les compétences exercées par les communautés d'agglomération.

Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L 1311-1, L.1311-2, L.1331-1 à L.1331-10.

Vu le Code de la Construction et de l'Habitation.

Vu le Code de l'Environnement.

Vu le Code Pénal et notamment l'article R 26-15°

Vu la Loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.

Vu la Loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, complétée de ses décrets d'application.

Vu la Loi n° 92-646 du 13 juillet 1982 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux.

Vu le Décret n° 67-945 du 24 octobre 1967 relatif à l'institution, au recouvrement et à l'affectation des redevances dues par les usagers des réseaux d'assainissement et des stations d'épuration.

Vu le Décret du 21 mars 1973 relatif aux infractions à certaines dispositions du titre I du Livre I du Code de la Santé Publique modifié par le décret n° 85-956 du 11 septembre 1985.

Vu le Décret n° 77-151 du 7 février 1977 portant application des dispositions concernant les collectivités locales, édictées à l'article 12 de la loi n°75-633 du 19 juillet 1975.

Vu le Décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 susvisée.

Vu le Décret n°94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées.

Vu l'arrêté ministériel du 19 juillet 1960 relatif aux raccordements des immeubles aux égouts modifié par l'arrêté interministériel du 28 février 1986.

Vu l'arrêté ministériel du 22 décembre 1994 relatif aux systèmes d'assainissement de plus de 2000 EH.

Vu l'arrêté ministériel du 6 mai 1996 fixant les prescriptions techniques applicables aux systèmes d'assainissement non collectif.

Vu l'arrêté préfectoral du 7 juin 2001 relatif à l'élaboration des schémas départementaux d'élimination des matières de vidange et son annexe.

Vu la délibération n° 2004/205 du 22 octobre 2004 du Conseil Communautaire approuvant le transfert de la compétence assainissement collectif et non collectif

Vu la délibération n°2004/253 du 17 décembre 2004 du Conseil Communautaire fixant la redevance due par les usagers des réseaux d'assainissement de la Communauté d'Agglomération de Blois.

Vu la délibération n° 2004/254 du 17 décembre 2004 du Conseil Communautaire fixant du tarif de branchement.

Vu la délibération n° 2004/255 du 17 décembre 2004 du Conseil Communautaire fixant la Participation de Raccordement à l'Egout.

Vu la délibération n° 2005/239 du 18 novembre 2005 relative à l'approbation des nouveaux statuts de la Communauté d'agglomération de Blois

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la disposition des usagers des réseaux d'assainissement et des stations d'épuration de la Communauté d'Agglomération de Blois un document permettant tout à la fois d'informer et de réglementer. Nous, les Maires des communes membres de la Communauté d'agglomération de Blois titulaires du pouvoir de police et Président de la Communauté d'Agglomération de Blois,

### ARRETONS

#### CHAPITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

##### Article 1 – Objet

L'objet du présent règlement est de définir les conditions et les modalités auxquelles sont soumis les déversements d'effluents dans les réseaux d'assainissement de la Communauté d'Agglomération, hors communes soumises à un contrat d'affermage possédant leur propre règlement, et l'usage qui doit être fait des stations d'épuration afin que soient assurées la sécurité, l'hygiène publique et la protection de l'environnement.

Les communes raccordées sur des stations d'épuration en dehors du périmètre de la Communauté d'Agglomération de Blois devront respecter les règlements d'assainissement sur les territoires concernés.

Dans la suite du présent document, le gestionnaire du service assainissement est désigné par l'appellation « Le Service ».

##### Article 2 – Le déversement dans les réseaux – Les eaux admises

Dans le réseau d'eaux usées doivent exclusivement être déversées :

- les eaux usées domestiques,
- les eaux de lavage des filtres de bassin de natation après neutralisation du chlore,
- les eaux usées non domestiques suivant les conditions définies au présent règlement (soumis à autorisation),
- les eaux de vidange de bassin de natation publiques et privées après neutralisation du chlore, hors période de crue et à débit limité.

Dans le réseau pluvial, ouvrage ne dépendant pas du service assainissement d'Agglopolys, mais de la commune, sont uniquement déversées :

- l'excès d'eaux pluviales de ruissellement après mise en oeuvre de techniques alternatives (rétention, infiltration, etc...),
- les eaux de refroidissement dont la température ne dépasse pas 30 °C,
- certaines eaux résiduaires non domestiques prétraitées ou non, dont la qualité est compatible avec le milieu naturel récepteur.

En aucun cas, des eaux pluviales ou de nappe phréatique ne devront rejoindre le réseau eaux usées. De la même façon, les eaux usées ne devront pas rejoindre le réseau d'eaux pluviales. Dans le réseau d'assainissement unitaire peuvent être déversées les eaux admises aux réseaux d'eaux usées et d'eaux pluviales.

Les agents du Service ont la possibilité d'effectuer chez tous les usagers des prélèvements de contrôle afin de vérifier la nature des rejets envoyés dans les collecteurs. Les frais de contrôle seront à la charge du Service si le déversement s'avère conforme au présent règlement et à la législation en vigueur : ils seront à la charge de l'usager dans le cas contraire.

### **Article 3 – Les déversements interdits**

Le respect des règles de salubrité publique et de protection de l'environnement interdit de déverser dans les réseaux d'assainissement :

- le contenu ou les effluents des fosses septiques,
- les déchets solides tels que des ordures ménagères, y compris après broyage,
- les huiles usagées,
- les hydrocarbures, solvants, acides, bases, cyanures, sulfures...
- les produits radioactifs,
- les rejets des pompes à chaleur,
- les tissus ou lingette ménagères, les couches culottes...

et d'une manière générale, toute substance susceptible d'être la cause d'un danger pour le personnel d'exploitation, d'une dégradation des ouvrages de collecte et d'épuration, d'une gêne dans leur fonctionnement, ou encore d'une menace pour l'environnement.

## **CHAPITRE II – LES EAUX USEES DOMESTIQUES**

### **Article 4 – Définition**

Les eaux usées domestiques comprennent les eaux usées provenant des cuisines, buanderies, lavabos, salles de bains, toilettes et installations similaires.

### **Article 5 – Obligation de raccordement**

Le raccordement des installations privées de collecte des eaux usées domestiques au réseau public d'assainissement est obligatoire dans un délai maximal de deux ans à compter de la date de mise en service de ce réseau.

Ce raccordement peut se faire soit directement, soit par l'intermédiaire de voie privée ou de servitude de passage.

Dès la mise en service du réseau, tant que vos installations ne sont pas raccordées, vous serez astreint par décision de la collectivité au paiement d'une somme au moins équivalente à la redevance d'assainissement collectif votée au conseil communautaire.

Au terme du délai de deux ans, conformément aux prescriptions de l'article L 1331-8 du Code de la Santé Publique, si les installations ne sont toujours pas raccordées cette somme est majorée de 100% par décision de la Communauté d'agglomération de Blois. Cette taxe est alors directement facturée au propriétaire de l'immeuble.

Sous réserve qu'il n'y ait pas de problème d'hygiène révélé, le propriétaire riverain de plusieurs voies pourra attendre s'il est prévu au zonage d'assainissement collectif, l'équipement de la voie de son choix.

De même, exceptionnellement, un immeuble difficilement raccordable pourra être autorisé à conserver son installation d'assainissement autonome réglementairement contrôlée.

### Définition de difficilement raccordable

Le principe général en la matière est l'obligation de raccordement dès qu'il existe un réseau (article L 1331.1 du code de la Santé Publique). Toutefois des dérogations peuvent être accordées aux immeubles difficilement raccordables qui répondent aux conditions cumulées suivantes:

- leur construction est antérieure au réseau;
- la nature des travaux de raccordement entraîne des gênes importantes à l'habitation (démolition de terrasse, de fondations...);
- le coût des travaux de raccordement est exorbitant (par exemple au regard du coût d'un système d'assainissement individuel conforme aux normes);
- ces immeubles sont équipés d'une installation d'assainissement non collectif maintenue en bon état de fonctionnement.

Il appartiendra au service assainissement d'apprécier au cas par cas les situations rencontrées. La dérogation est accordée par arrêté visé par le Préfet. Par contre, cette dérogation est précaire et peut être révoquée si l'installation d'assainissement non collectif n'est pas maintenue en bon état de fonctionnement. Ces dérogations resteront exceptionnelles. Pour ces dérogations, le contrôle de l'installation d'assainissement non collectif entraîne l'application de la redevance ANC.

Un immeuble, situé en contrebas du collecteur public qui le dessert est considéré comme raccordable. La mise en place du dispositif de relevage des eaux usées est à la charge du propriétaire.

### Prolongations de délais pour l'exécution du raccordement.

Conformément à l'arrêté du 19 juillet 1960 et si les maires des communes membres ont pris un arrêté au titre de leur pouvoir de police, une prolongation de délais pour l'exécution du raccordement au réseau public peut être accordée aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet d'un permis de construire datant de moins de dix ans et si ces immeubles sont pourvus d'une installation réglementaire d'assainissement autorisée par le permis de construire et en bon état de fonctionnement. Un délai maximum de 10 ans sera accordé à compter de la mise en service de l'installation d'assainissement non collective.

#### **Article 6 – Réalisation d'office des branchements**

Lors de la mise en place du réseau de collecte d'eaux usées, toute personne qui a l'obligation de se raccorder, fixe d'un commun accord avec les agents du Service le point de raccordement de l'immeuble sur un imprimé qui vaut demande de branchement et autorisation ordinaire de déversement.

Le Service exécute d'office les branchements dans la partie incluse sous le domaine public jusque – et y compris – au regard de façade qui doit se situer sur domaine public le plus près possible du domaine privé.

#### **Article 7 – Caractéristiques techniques des branchements eaux usées**

Le branchement des immeubles dans les parties comprises entre l'égout public et la limite du domaine privé, comprend, depuis la canalisation publique :

- un dispositif étanche agréé permettant le raccordement au réseau public,
- une canalisation de branchement située sous le domaine public,
- un ouvrage dit « regard de branchement » placé sur le domaine public pour le contrôle et l'entretien du branchement,
- un dispositif permettant le raccordement à l'immeuble.

#### **Article 8 – Abonnement au service de l'assainissement**

L'occupation des immeubles d'habitation ou assimilés raccordés au réseau de collecte d'eaux usées impose la régularisation d'un abonnement auprès du Service de l'assainissement. Sauf dans le cas des immeubles collectifs qui sont gérés par le propriétaire ou par un mandataire du syndicat des copropriétaires, il appartient au nouvel occupant d'un immeuble, dès son entrée dans les lieux, de se signaler au Service.

Le présent règlement est remis à l'utilisateur ou lui est adressé par envoi postal

Le paiement de la première facture émise par le Service confirme l'adhésion de l'utilisateur aux conditions particulières du contrat et au présent règlement. A défaut de paiement dans le délai indiqué, le service est suspendu.

La date de prise d'effet de l'abonnement est :

- celle de la mise en service du branchement dans le cas d'une construction neuve,
- celle de la mise en service du nouveau collecteur dans le cas d'une extension de réseau,
- celle de la prise de possession des lieux, si le branchement est déjà en service.

#### **Résiliation**

Le contrat est souscrit pour une durée indéterminée.

La résiliation ne peut être demandée qu'en cas de libération des lieux. Le préavis de résiliation est de cinq jours.

La résiliation peut s'accomplir par lettre recommandée avec accusé de réception. Si elle est faite par lettre simple ou appel téléphonique, la preuve de la résiliation résulte notamment de la production par l'utilisateur de la facture d'arrêté de compte.

Lorsqu'il n'y a pas eu résiliation expresse, le changement d'abonnement est automatiquement provoqué, par la souscription du nouvel occupant des lieux. En cas de vacance entre deux occupants, le propriétaire reste garant du respect des dispositions du présent règlement (règles d'hygiène notamment).

#### **Article 9 – Nombre de branchements par immeuble et nombre d'immeubles par branchement**

Tout immeuble bâti ayant un accès direct ou indirect sur le domaine public ne peut être pourvu que d'un seul branchement particulier.

Des dérogations peuvent être accordées qui sont laissées à l'appréciation technique du Service mais, dans ce cas, seul le 1<sup>er</sup> branchement est facturé au prix forfaitaire. Tout autre branchement construit en fouille commune pourra voir son coût dégrèvé de 30%.

D'une manière générale un branchement ne peut desservir qu'un immeuble. De plus, tout habitation ayant une façade sur la rue doit disposer de son propre branchement.

#### **Article 10 – Entretien, réparation et suppression des branchements situés sous le domaine public**

L'entretien, la réparation ou la suppression des branchements sont obligatoirement réalisés par le Service. Le service n'intervient pas sur les parties de branchements situées sous domaine privé, qui restent à la charge de l'utilisateur.

Les interventions pour entretien ou réparation de branchement sont à la charge du service, sauf si les agents compétents du Service constatent que les désordres résultent de la négligence, de l'imprudence ou de la malveillance. Dans ce cas, les dépenses de tous ordres sont facturées au responsable.

Lorsqu'il y a transformation, démolition volontaire, accidentelle ou par décision administrative, le dépositaire du permis de démolir ou de construire, ou non, est tenu de solliciter, le Service pour modifier les branchements et il doit en supporter les coûts de branchement en vigueur.

Travaux de mise en conformité sous domaine privé :

En cas de non-conformité des installations privées, les travaux nécessaires à la mise en conformité sont à la charge exclusive du propriétaire. Si les coûts de ces travaux sont démesurés, une solution sur domaine public pourra être étudiée. Ces travaux seront alors entièrement à la charge du pétitionnaire.

#### **Article 11 – Redevance d'assainissement**

L'ensemble des dépenses engagées par le Service pour collecter et épurer les eaux usées est équilibré par le produit d'une redevance pour service rendu à l'utilisateur et applicable au volume d'eau consommée, dont le montant est défini par délibération du conseil Communautaire ;

Tous les volumes transitant par le compteur d'eau du service des eaux sont assujettis à la redevance assainissement. Seul les volumes transitant par les branchements spécifiquement posés par le service des Eaux pour l'arrosage des jardins ne sont pas assujettis à cette redevance.

Pour la première année, la part au m<sup>3</sup> sera fonction du volume écoulé depuis la date de mise en service de l'égout.

#### Cas des usagers s'alimentant en tout ou partie à une autre source de distribution que le réseau public

Toute personne raccordée ou tenue de se raccorder au réseau d'assainissement et s'alimentant en eau totalement ou partiellement à une source autre qu'un service public doit en faire la déclaration à la Mairie ainsi qu'au Service.

Le nombre de mètres cubes prélevés à la source privée est déterminé par un dispositif de comptage posé et entretenu aux frais de l'utilisateur. Chaque année le propriétaire déclarera le volume consommé : à défaut de cette déclaration, un forfait de 120m<sup>3</sup>/an sera appliqué.

#### Cas des compteurs temporaires de chantiers

Toute personne utilisant, temporairement lors d'un chantier, de l'eau qui ne rejoint pas le réseau collectif doit installer un compteur temporaire de chantier et le signaler au Service afin de ne pas payer la redevance assainissement.

#### Dégrèvement de la redevance d'assainissement

Un dégrèvement de la redevance assainissement pourra être accordé si une fuite non détectable survient après compteur, à condition que l'eau perdue n'emprunte pas le réseau d'eaux usées.

Pour bénéficier d'un dégrèvement les propriétaires ou locataires devront faire preuve des travaux de réparation.

Le volume dégrèvé correspond au volume supérieur à la moyenne des volumes consommés les 3 années précédentes et s'il est prouvé que ce volume excédant n'a pas rejoint le réseau d'assainissement.

#### **Article 12 – Remboursement des travaux de branchements**

Lors de la construction d'un réseau de collecte dans une rue, le service exécute d'office les parties de branchements situés sous la voie publique.

Pour les immeubles édifiés postérieurement à la mise en service du réseau de collecte, le Service se charge également de l'exécution de la partie publique des branchements.

Dans les deux cas, les travaux correspondants seront remboursés forfaitairement au Service par les pétitionnaires, aux conditions fixées par délibération du Conseil Communautaire.

Dans le cadre de la construction d'un réseau de collecte dans une rue, le service peut être amené à construire des branchements non demandés par les particuliers, ceci afin de ne pas avoir à réintervenir sur la voirie quelques mois ou années plus tard. Ces branchements sont alors en attente de règlement. Ces branchements seront remboursés par les usagers l'année du constat de leur mise en service, aux tarifs délibérés cette même année.

#### **Article 13 – Participations de Raccordement à l'Egout (P.R.E.)**

Les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service du réseau de collecte auquel ces immeubles doivent être raccordés seront astreints par la Communauté d'Agglomération de Blois à verser une participation financière (Participation de Raccordement à l'Egout : P.R.E.) pour tenir compte de l'économie réalisée par eux, en évitant une installation d'assainissement autonome. Le montant est fixé par délibération du Conseil Communautaire.

Cette PRE sera perçue auprès des lotisseurs ou propriétaires faisant construire sur un lot. La PRE est due dès la notification des arrêtés de permis de construire ou lotir au pétitionnaire.

La PRE est due par logement.

### **CHAPITRE III – LES EAUX USEES NON DOMESTIQUES**

#### **Article 14 – Définition**

Sont classées dans les eaux usées non domestiques, tous les rejets liquides correspondant à une utilisation de l'eau autre que domestique, et résultant d'activités industrielles, commerciales, artisanales ou autres.

#### **Article 15 – Conditions de raccordement**

Tout raccordement pour déversement d'eaux usées non domestiques dans les eaux de collecte doit faire l'objet d'un accord préalable consenti par le Service. Cet accord est concrétisé par un arrêté d'autorisation de déversement de la Collectivité.

#### **Article 16 – L'arrêté d'autorisation avec fiche de prescriptions techniques particulières**

Le document concerne notamment les établissements tels que les cabinets dentaires, restaurants, cantines, blanchisseries, teintureries, stations services, parcs de stationnement, etc., dont les effluents nécessitent un prétraitement type séparateur (amalgames, graisses, féculs, hydrocarbures, ...).

#### **Article 17 – L'arrêté d'autorisation avec Convention Spéciale de Déversement (CSD)**

Ce document concerne les établissements qui, de par la nature de leurs effluents, nécessitent une entente préalable entre les deux parties (Service et responsable d'établissement) pour fixer les conditions du raccordement.

Ce document est établi à la suite d'une enquête particulière par les agents du Service. Il fixe le débit maximal du rejet autorisé, la nature et l'origine des eaux à évacuer sur leurs caractéristiques physiques (couleur, limpidité, odeur, température, toxicité, acidité ou alcalinité, ...) teneur en élément trace métallique.

Une analyse des produits en suspension ou en solution doit être faite à la charge de l'établissement, à seule fin d'indiquer les moyens à mettre en oeuvre pour leur traitement éventuel avant déversement dans les réseaux de collecte d'eaux usées et pluviales.

#### **Article 18 – Conditions générales d'admissibilité des eaux usées non domestiques**

Les effluents non domestiques rejetés au réseau de collecte des eaux usées doivent :

- a) Être neutralisés à un pH compris entre 5,5 et 8,5.  
À titre exceptionnel lorsque la neutralisation est faite à l'aide de chaux, le pH peut être compris entre 5,5 et 9,5.
- b) Être ramenés à une température inférieure ou au plus égale à 30 °C.
- c) Ne pas contenir de composés cycliques hydroxylés, ni leurs dérivés halogènes.
- d) Être débarrassés des matières flottantes, déposables ou précipitables, susceptibles, directement ou indirectement après mélange avec d'autres effluents,
- e) Ne pas contenir plus de 600 mg/L de matières en suspension (MES).
- f) Présenter une demande biochimique en oxygène inférieure ou au plus égale à 800 mg/L (DBO5).
- g) Présenter une demande chimique en oxygène inférieure ou égale à 2000 mg/L (DCO).
- h) Présenter une concentration en matières organiques telle que la teneur en azote total du liquide n'exécède pas 150 mg/L, si on l'exprime en azote élémentaire, ou 200 mg par litre si on l'exprime en ions ammonium.
- i) Présenter une concentration en Phosphore totale inférieure ou égale à 50 mg/L.
- j) Ne pas renfermer de substances capables d'entraîner :
  - la destruction de la vie bactérienne des stations d'épuration
  - la destruction de la vie aquatique sous toutes ses formes à l'aval des points de déversement des collecteurs publics dans les fleuves, cours d'eau ou canaux.
- k) Présenter un équitox conforme à la norme NF EN ISO 6341 (mai 1996).

Cas des effluents non domestiques rejetés au réseau de collecte des eaux pluviales :

Ces rejets doivent respecter les normes de compatibilité du milieu naturel en vigueur soit :

MES : 35 mg/L,  
DCO : 125 mg/L,  
DBO5 : 25 mg/L.

Les concentrations indiquées pourront être modulées en fonction du flux et du milieu récepteur (zones sensibles).

#### **Article 19 – Neutralisation ou traitement préalable des eaux usées non domestiques**

Doivent subir une neutralisation ou un traitement préalable avant leur rejet dans les réseaux de collecte publics, les eaux usées non domestiques contenant des substances susceptibles d'entraver par leur nature ou leur concentration le bon fonctionnement des stations d'épuration. Ce sont :

1. des acides libres,
2. des matières à réaction fortement alcaline en quantités notables,
3. certains sels à forte concentration, et en particulier des dérivés de chromates et bichromates,
4. des poisons violents et notamment des dérivés de cyanogène,
5. des hydrocarbures, des huiles, des graisses et des féculs,
6. des gaz nocifs ou des matières qui, au contact de l'air dans les égouts, deviennent explosifs,
7. des matières dégageant des odeurs nauséabondes,
8. des eaux radioactives,
9. des eaux colorées.

#### **Article 20 – Valeurs limites des substances nocives dans les eaux usées non domestiques**

La teneur des eaux usées non domestiques en substances nocives ne peut, en aucun cas, au moment de leur rejet dans les réseaux d'assainissement, dépasser pour les corps chimiques énumérés ci-après, les valeurs suivantes :

En terme de concentration : (valeurs guides du 02/02/98)

Indice phénols : 0.3 mg/L,

Cyanures : 0.1 mg/L,

Chrome hexavalent et composés (en Cr) : 0.1 mg/L,

Plomb et composés (en Pb) : 0.5 mg/L,

Cuivre et composés (en Cu) : 0.5 mg/L,

Chrome et composés (en Cr) : 0.5 mg/L,

Nickel et composés (en Ni) : 0.5 mg/L,

Zinc et composés (en Ni) : 2 mg/L,

Manganèse et composés (en Mn) : 1 mg/L,

Etain et composés (en Sn) : 2 mg/L,

Fer, Aluminium et composés (en Fe+Al) : 5 mg/L,

Composés organiques halogénés (en AOX ou EOX) : 1mg/L,

Hydrocarbures totaux : 10 mg/L,  
Fluor et composés (en F) : 15 mg/L  
Cadmium : 0.2 mg/L,  
Mercure : 0.05 mg/L,  
Argent : 0.1 mg/L.

La présente liste n'est pas exhaustive et d'autres contraintes pourront être imposées dans le cadre de l'arrêté d'autorisation de déversement, qui devra être obligatoirement réalisé pour chaque établissement de commerce, d'artisanat ou d'industrie.

Les flux seront déterminés en fonction du débit de rejet et seront mentionnés dans l'annexe de la Convention Spéciale de Déversement.

#### **Article 21 – Autres prescriptions**

Les déversements des installations classées doivent être conformes aux normes établies par la législation spécifique à ces dites installations et aux prescriptions figurant dans les arrêtés type et arrêtés d'autorisation.

Toute infraction aux dispositions de cet article sera poursuivie conformément aux procédures définies par la législation applicable en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement.

Pour les installations non classées : application des dispositions du présent règlement.

#### **Article 22 – Caractéristiques techniques des branchements**

Les établissements consommateurs d'eau à des fins industrielles doivent, s'ils en sont requis par le Service, être pourvus d'au moins deux branchements distincts :

- un branchement eaux domestiques,
- \_ un branchement eaux usées non domestiques.

Chacun de ces branchements doit être équipé d'un regard type implanté autant que possible à la limite de la propriété privée sur domaine public pour permettre au Service d'effectuer des contrôles inopinés.

Une vanne d'obturation doit être placée sur le branchement des eaux usées non domestiques, à la charge du pétitionnaire.

Les articles 6 - 7 - 9 de ce règlement sont applicables aux branchements d'eaux usées non domestiques.

#### **Article 23 – Prélèvements et contrôles**

Des prélèvements et contrôles peuvent être effectués à tout moment par le Service dans les regards de visite, afin de vérifier si les eaux déversées dans les réseaux de collecte sont en permanence conformes aux prescriptions. Les analyses sont faites par un laboratoire agréé.

Si les rejets ne sont pas conformes aux critères définis ci avant, les autorisations de déversement sont immédiatement suspendues.

En cas de danger le Service peut obturer la vanne.

Les frais de contrôle seront supportés par le propriétaire de l'établissement concerné si un résultat au moins démontre que les effluents ne sont pas conformes aux prescriptions du présent règlement et de la réglementation en vigueur.

#### **Article 24 – Débourbeur/Séparateur à graisses**

L'installation d'un séparateur à graisses est obligatoire sur les conduites d'évacuation des eaux anormalement chargées de matières flottantes (densité inférieure à 1) telles que les eaux grasses de restaurants, cantines, boucheries, charcuteries, etc... (installation au cas par cas).

En ce qui concerne les eaux de cuisine provenant de restaurants ou cantines, le séparateur à graisses doit être dimensionné en fonction du nombre maximum de repas servis dans une journée, du débit entrant dans l'appareil et du temps de rétention nécessaire à la séparation des graisses.

Le séparateur à graisses doit être conçu de telle sorte :

- qu'il ne puisse être siphonné par le réseau d'eaux usées,
- que le ou les couvercles puissent résister aux charges de la circulation et être étanches dans le cas d'une installation sous le niveau de la chaussée,
- que l'espace compris entre la surface des graisses et le couvercle soit ventilé par la canalisation d'arrivée,
- \_ que le regard de visite soit suffisamment dimensionné pour permettre un entretien correct.

Les séparateurs à graisses sont précédés d'un débourbeur destiné à provoquer la décantation des matières lourdes, à ralentir la vitesse de l'effluent et à abaisser sa température.

Les appareils de drainage des eaux résiduaires vers le séparateur doivent être munis d'un coupe odeur.

Au cas où l'utilisation d'une pompe de relevage s'avère nécessaire pour évacuer les eaux résiduaires, celle-ci doit être placée à l'aval du séparateur afin de ne pas provoquer d'émulsions qui gêneraient la bonne séparation des graisses.

Afin de permettre une vidange rapide et d'éviter de ce fait les mauvaises odeurs, les séparateurs à graisses doivent être placés à des endroits accessibles aux camions-citernes équipés d'un matériel spécifique d'aspiration.

Cependant, certains appareils peuvent être reliés au mur de façade de l'immeuble par une colonne sèche permettant la vidange à distance.

#### **Article 25 – Séparateur à féculés**

Les établissements disposant d'éplucheuses à légumes doivent prévoir sur la conduite d'évacuation correspondante un séparateur à féculés.

Cet appareil dont les caractéristiques sont soumises à arrêté d'autorisation de déversement comprend deux chambres visitables :

- la première chambre est munie d'un dispositif capable de rabattre les mousses et d'un panier permettant la récupération directe des matières plus lourdes ;
- la deuxième chambre est constituée par une simple chambre de décantation.

Les séparateurs sont implantés à des endroits accessibles de façon à faciliter leur entretien, mais suffisamment proches des installations d'origine afin d'éviter le colmatage des conduites d'aménées.

Le ou les couvercles doivent être capables de résister aux charges de la circulation s'il y a lieu.

Les eaux résiduaires émanant du séparateur sont évacuées directement au réseau de collecte.

En aucun cas, les eaux résiduelles chargées de féculés ne peuvent être dirigées vers une installation de séparation des graisses.

#### **Article 26 – Débourbeur/Séparateur à hydrocarbures**

Afin de ne pas rejeter dans les réseaux de collecte ou dans les caniveaux, des hydrocarbures en général et tout particulièrement des matières volatiles pouvant former un mélange détonant au contact de l'air, les garages, stations services et établissements commerciaux et industriels de tous ordres, les parkings selon les cas (couverts, non couverts, nombre de places) doivent être équipés de débourbeurs séparateurs.

Cet ensemble de séparation des hydrocarbures est soumis à une demande préalable d'autorisation du Service (arrêté d'autorisation de déversement).

En principe, sauf avis contraire du Service, les séparateurs à hydrocarbures sont reliés au réseau pluvial.

Le dispositif se compose de deux parties principales – le débourbeur et le séparateur – facilement accessibles aux véhicules de nettoyage (citernes aspiratrices). Les séparateurs à hydrocarbures doivent pouvoir accumuler autant de fois 10 litres d'hydrocarbures qu'ils supportent de litres/seconde du débit.

Le calcul du débit entrant tient compte du ruissellement sur les surfaces non couvertes et sert au calibrage des appareils.

Ils doivent avoir un pouvoir séparatif de 95 % au moins et ne peuvent, en aucun cas, être siphonnés par le réseau de collecte.

En outre, afin d'éviter tout accident à partir d'installations n'ayant pas été entretenues en temps voulu, lesdits appareils doivent être munis d'un dispositif d'obturation automatique qui bloque la sortie du séparateur lorsque celui-ci a emmagasiné son maximum d'hydrocarbures.

Les séparateurs doivent être ininflammables et leurs couvercles capables de résister aux charges de la circulation s'il y a lieu. Un débourbeur de capacité appropriée au séparateur (10 litres par lavage et par voiture) doit être placé à l'amont de celui-ci.

Son rôle est de provoquer la décantation des matières lourdes et de diminuer la vitesse de l'effluent.

Les emplacements, couverts ou non, prévus pour laver plus de 10 voitures doivent, avant de fonctionner, recevoir l'aval du Service.

Les appareils de drainage des eaux résiduaires ne doivent pas avoir de garde d'eau.

Au cas où l'utilisation d'une pompe de relevage, s'avère nécessaire pour évacuer les eaux résiduaires, celle-ci doit être placée en aval du séparateur afin de ne pas provoquer d'émulsions qui gêneraient la bonne séparation des hydrocarbures dans ledit appareil.

Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de la compétence du Service des Installations classées.

#### **Article 27 – Entretien des installations de prétraitements**

Les utilisateurs d'installations visées aux articles précédents ont l'obligation de maintenir, en permanence, leur matériel en bon état de fonctionnement. Ils sont responsables de l'entretien régulier de ce type de matériel et doivent pouvoir fournir au Service, et à sa demande, un certificat attestant de l'entretien régulier.

Les utilisateurs doivent faire appel à des entreprises spécialisées pour leur vidange.

#### **Article 28 – Redevance d'assainissement applicable aux établissements industriels gros consommateurs d'eau**

L'ensemble des dépenses engagées par le Service pour collecter et épurer les eaux usées produites par les établissements gros consommateurs d'eau est équilibré par le produit de la redevance dont le taux est fixé par une délibération du Conseil Communautaire.

Dans le cas d'établissement industriel, ce taux pourra être assorti d'une série de coefficients de correction définis et précisés dans la Convention Spéciale de Déversement (article 17 du présent règlement).

**Article 29 – Règlement des travaux de branchement – Participations financières pour raccordement à l'égout**

Elles sont déterminées suivant les modalités établies aux articles 12, 13 et 58 du présent règlement.

**Article 30 – Participations financières spéciales**

Si le rejet d'eaux résiduaires d'un établissement entraîne pour le réseau et les stations d'épuration gérées par le Service des sujétions spéciales d'équipement et d'exploitation, l'autorisation de déversement peut être subordonnée au versement d'une participation financière pour couvrir les frais du premier équipement, d'équipement complémentaire et d'exploitation. Conformément à l'article L 1331-10 du Code de la Santé Publique.

Une délibération du Conseil Communautaire fixera le montant de ce type de participation pour les établissements concernés.

**CHAPITRE IV – LES EAUX PLUVIALES**

**Article 31 – Définition**

Les eaux pluviales sont celles qui proviennent des précipitations atmosphériques. Elles sont, en principe, non polluées et peuvent être rejetées dans le milieu récepteur (fleuve, rivière, canal, etc.) sans épuration préalable et sans préjudice pour ce dernier. Dans le cas contraire, elles devront subir un traitement avant rejet.

**Article 32 – Séparation des eaux pluviales**

La collecte et l'évacuation des eaux pluviales sont assurées par les réseaux pluviaux totalement distincts des réseaux d'eaux usées (réseaux séparatifs).

Leurs destinations étant différentes, il est donc formellement interdit, à quelque niveau que ce soit, de mélanger les eaux usées et les eaux pluviales.

**Article 33 – Conditions de raccordement**

Le propriétaire devra privilégier l'infiltration sur la parcelle de ces eaux pluviales. Si cette infiltration s'avère impossible du fait de la taille de la parcelle ou de l'imperméabilité du sol ; les eaux pluviales seront raccordées au caniveau ou par défaut au collecteur pluvial sous réserve de ne pas créer de dysfonctionnement sur domaine public..

**Article 34 – Demande de branchement pluvial – Exécution – Facturation**

La compétence eaux pluviales est exercée par la commune.

**CHAPITRE V – LES INSTALLATIONS SANITAIRES INTERIEURES**

**Article 35 – Instructions générales**

L'évacuation des eaux usées par le réseau public de collecte d'eaux usées est obligatoire et définie dans l'article 5 du présent règlement ainsi que le règlement sanitaire départemental.

**Article 36 – Raccordement entre domaine public et domaine privé**

Les raccordements effectués entre les boîtes de branchement sous le domaine public et les canalisations posées à l'intérieur des propriétés, y compris les jonctions de tuyaux de descente des eaux pluviales, n'incombent, en aucun cas au Service; ils sont à la charge exclusive des propriétaires.

**Article 37 – Suppression des anciennes installations, anciennes fosses, anciens cabinets d'aisance**

Cette suppression est prévue et réglementée par le code de la Santé Publique dans ses articles L1311-1 et L1311-2 ainsi que dans le règlement sanitaire départemental.

Si l'enlèvement des fosses est impossible ou difficilement réalisable, ces dernières doivent être condamnées et murées aux deux extrémités après avoir subi un traitement préalable de désinfection et de vidange. De même, les puisards doivent être comblés avec du gravier sablonneux. Les anciens cabinets d'aisance sur lesquels il n'est pas possible d'adapter un siphon, ou qui sont dépourvus d'une chasse d'eau suffisante, ou dont la forme permet d'introduire dans les conduites des objets volumineux, doivent être supprimés et remplacés par des installations réglementaires.

**Article 38 – Étanchéité des installations et protection contre le reflux d'eaux usées**

En vue d'éviter le reflux des eaux des réseaux d'assainissement dans les caves, sous-sols et cours lors de l'élévation exceptionnelle de leur niveau jusqu'à celui de la voie publique desservie, les canalisations d'immeubles en communication avec les eaux usées et eaux pluviales, et notamment leurs joints, sont établis de manière à résister à la pression correspondante.

En toutes circonstances, le propriétaire de l'immeuble est responsable du choix et du bon fonctionnement du dispositif d'étanchéité de son installation sanitaire (clapet de retenue, vanne, combiné, relevage : ce dispositif étant fortement conseillé).

Tout appareil d'évacuation se trouvant à un niveau inférieur à celui de la chaussée dans laquelle se trouve le réseau de collecte doit être relevé systématiquement. Dans le cas de chaussées en déclivité, le niveau à retenir est celui du regard public situé sur le collecteur, immédiatement en amont du point de raccordement.

### **Article 39 – Groupage des appareils**

Il est souhaitable que les appareils sanitaires mis en place, tant sur le plan horizontal que vertical, soient regroupés. Ils doivent se situer aussi près que possible des colonnes de chute.

### **Article 40 – Pose des siphons**

Tous les appareils raccordés doivent être munis de siphons empêchant les émanations provenant du réseau de collecte d'eaux usées et l'obstruction des conduites par l'introduction de corps solides.

Le raccordement de plusieurs appareils à un même siphon est interdit.

Aucun appareil sanitaire ne peut être raccordé sur la conduite qui le relie de la cuvette des W.C. à la colonne de chute.

Tous les siphons doivent être conformes aux normes françaises homologuées et assurer une garde d'eau permanente. Ils doivent être munis d'un dispositif de nettoyage hermétique facilement accessible et installés à l'abri du gel.

### **Article 41 – Toilettes**

Les toilettes sont munies d'une cuvette siphonnée qui doit pouvoir être rincée par une chasse d'eau ayant un débit suffisant pour entraîner les matières fécales.

### **Article 42 – Colonnes de chute**

Le diamètre des colonnes de chute des toilettes doit être d'au moins 100 mm. Dans le cas de chute unique, les toilettes doivent être raccordées sur un collecteur indépendant de celui desservant les autres appareils. Les chutes et descentes d'eaux ménagères doivent assurer l'évacuation rapide des eaux usées provenant des appareils sanitaires.

Les diamètres doivent être suffisants pour les débits à assurer mais assez petits également pour que les parois soient lavées. L'intérieur de ces dernières doit être lisse afin d'éviter tout risque d'engorgement. Les chutes et descentes d'eaux ménagères doivent être formées de tuyaux à joints hermétiques. Elles ne peuvent être établies en façade sur rue. Les tuyaux de chute peuvent traverser une pièce destinée à l'habitation s'ils sont placés dans un caisson assurant une isolation phonique suffisante.

Toutes les colonnes de chute doivent être posées verticalement.

Le diamètre de ces tuyaux doit rester constant. Une exception peut être faite pour les tuyaux de chute des quatre derniers étages des immeubles tour, sauf pour ceux des toilettes dont la section demeure invariable. La diminution de diamètre ne peut toutefois être supérieure à une unité de section.

Lorsqu'un changement de direction ne peut être évité, le diamètre de la conduite de chute est à augmenter d'une unité (sans toutefois dépasser le diamètre de 150 mm pour les toilettes).

Pour une déviation peu importante, l'emploi de deux coudes de faible inclinaison est admis sans augmentation du diamètre. Les déviations horizontales des tuyaux de chute ne sont tolérées que sur une longueur maximum de 2,50 m.

Au pied de chaque colonne de chute, une pièce spéciale de visite, dite « hermétique » facilement accessible, doit être installée. Le diamètre des ouvertures de ces pièces doit être sensiblement égal à celui des tuyaux sur lesquels elles sont aménagées.

Dans les immeubles hauts, cette pièce spéciale de visite doit se trouver placée tous les 10 m et au droit de chaque coude.

### **Article 43 – Jonction de deux conduites**

Les conduites secondaires doivent aboutir à la conduite principale d'évacuation avec un angle de 45°.

La jonction de deux conduites secondaires est à réaliser sous un angle compris entre 45° et 67° 30.

La pose d'une pièce d'embranchement double n'est tolérée qu'à la condition de desservir un seul et même logement.

Chaque cuvette de W.C. doit avoir un système indépendant de branchement sur les colonnes de chute.

### **Article 44 – Ventilations**

Aux fins d'aération des conduites, aucun obstacle ne doit s'opposer à la circulation de l'air entre le réseau de collecte d'eaux usées et l'atmosphère extérieure, au travers des canalisations et descentes d'eaux usées des immeubles, notamment lorsque le raccordement nécessite l'installation d'un poste de relevage.

Afin de satisfaire à cette obligation, les descentes d'eaux usées doivent être prolongées hors combles par des événements d'une section au moins égale à celle de ladite descente. Ces ventilations primaires doivent déboucher trente centimètres au moins hors toiture.

Il est prescrit d'établir une ventilation secondaire c'est-à-dire un tuyau amenant l'air nécessaire pendant les évacuations et empêchant l'aspiration de la garde d'eau des siphons.

Ce dispositif est obligatoire pour les appareils ou groupes d'appareils raccordés sur une dérivation d'écoulement d'une longueur supérieure à 2 m. Il faut veiller à assurer des pentes suffisantes (3 cm/m) dans toutes les parties de la canalisation. Leur diamètre doit être égal à la moitié de celui du branchement d'écoulement avec un minimum de 30 mm.

Les colonnes de ventilation secondaire doivent être prolongées comme les ventilations primaires ou raccordées sur celles-ci à un mètre au moins au-dessus de l'appareil placé le plus haut.

L'amorce de la ventilation secondaire doit être établie aussi près que possible du siphon, sans que cette proximité ne gêne en rien le bon fonctionnement de l'appareil et du siphon.

Les colonnes de ventilation secondaire sont raccordées à leur pied afin d'assurer l'évacuation des eaux de condensation. Elles doivent être établies en matériaux inoxydables sans contre pente, de telle sorte qu'elles ne puissent en aucun cas servir de vidange.

Des événements peuvent être toutefois remplacés par des dispositifs d'entrée d'air ayant été reconnus aptes à l'emploi par un avis technique délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 2 décembre 1969 portant création d'une commission chargée de formuler des avis techniques sur des procédés, matériaux, éléments ou équipements utilisés dans la construction.

L'installation de ces dispositifs peut être effectuée sous réserve qu'au moins un événement de diamètre 100 mm (ou plusieurs événements d'une section totale au moins équivalente à 80 cm<sup>2</sup>), assure la ventilation :

- d'une descente d'eaux usées par bâtiment ou par maison d'habitation individuelle
- d'une descente d'eaux usées par groupe de 20 logements ou locaux équivalents situés dans un même bâtiment
- de toute descente de plus de 24 m de hauteur
- de toute descente de 15 à 24 m de hauteur non munie d'un dispositif d'entrée d'air intermédiaire
- de la descente située à l'extrémité amont du collecteur recueillant les différentes descentes.

Ces dispositifs d'entrée d'air ne peuvent être installés que dans des combles ou espaces inhabités et ventilés ou dans des pièces de service munies d'un système de ventilation permanente (toilettes, salles d'eau...) à l'exclusion des cuisines. Ils doivent être facilement accessibles sans démontage d'éléments de construction et s'opposer efficacement à toute diffusion dans les locaux, d'émanations provenant de la descente.

#### **Article 45 – Descente de gouttières**

Les descentes de gouttières qui sont en règle générale fixées à l'extérieur des bâtiments, doivent être complètement indépendantes et ne peuvent servir en aucun cas à l'évacuation des eaux usées et à l'introduction de substances pouvant nuire à la qualité de l'eau.

Les descentes de gouttières qui sont situées à l'intérieur des immeubles doivent être accessibles à tout moment.

Pour les descentes de toitures, la section des conduites est d'au moins 1 cm<sup>2</sup> par mètre carré de couverture.

Les descentes de gouttières communes à plusieurs immeubles ne sont pas admises.

#### **Article 46 – Collecteurs**

Ils sont implantés de préférence suivant le trajet le plus court vers le réseau de collecte de la rue.

La pente minimum doit être de 0,003 (3 mm/m).

À l'intérieur comme à l'extérieur, ces conduites ainsi que leurs joints, sont absolument étanches de même que les dispositifs de visite et de curage.

Ces derniers, obturés en temps normal, doivent être en nombre suffisant et d'un accès facile afin de permettre le nettoyage de toutes les parties de canalisation. S'ils sont extérieurs au bâtiment ils doivent être placés dans des regards maintenus dégagés et accessibles.

#### **Article 47 – Entretien et nettoyage des installations intérieures – Vérification**

Le propriétaire doit veiller au bon état d'entretien et au nettoyage régulier de l'ensemble des installations intérieures.

#### **Article 48 – Broyeurs d'éviers ou de matières fécales**

L'évacuation par les réseaux de collecte des ordures ménagères ou des eaux grasses même après broyage préalable est interdite.

### **CHAPITRE VI – L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF**

#### **Article 49 – Limites des autorisations pouvant être délivrées**

Le zonage d'assainissement a défini par commune les zones en assainissement collectif et celles en assainissement non collectif. Pour ces secteurs, un règlement propre au service d'assainissement non collectif a été établi.

### **CHAPITRE VII – CONTROLE DES LOTISSEMENTS ET DES OPERATIONS D'URBANISME D'ENVERGURE**

#### **Article 50 – Prescriptions générales**

De façon générale, toute opération d'urbanisme comportant au moins deux logements raccordés distinctement sur une canalisation d'assainissement enterrée, peut être prise en compte par le Service pour ce qui concerne l'exploitation des ouvrages et le renouvellement à terme des installations.

En compensation, toutes ces opérations situées sur la Communauté d'Agglomération de Blois, sont soumises au présent règlement d'assainissement et plus particulièrement aux articles du présent chapitre.

Les travaux doivent être conformes aux cahiers des prescriptions techniques imposées aux entrepreneurs par le Service. Ce cahier des prescriptions sera communicable sur demande.

#### **Article 51 – Raccordement**

Les travaux de raccordement de lotissement sur les réseaux publics sont obligatoirement effectués par le Service ou par une entreprise agréée par le service. Le raccordement est fait obligatoirement sur un regard à créer.

#### **Article 52 – Obligations du lotisseur**

Le lotisseur fournira des plans de récolement des réseaux en quatre exemplaires dont un sur un support informatique (format dxf ou dwg avec raccordement en Lambert III). Il devra reprendre le cahier des prescriptions techniques de service assainissement.

Dans les opérations de vérification des ouvrages est inclus un contrôle des ouvrages non visitables par inspection télévisée ainsi qu'un test d'étanchéité et un test de compactage. Si cette vérification révèle des malfaçons, il sera procédé, après réparation, à une nouvelle inspection, et ainsi de suite. Les coûts afférents à ces diverses inspections sont à la charge du lotisseur.

#### **Article 53 – Prescriptions techniques**

##### Réseaux d'eaux usées

Les branchements particuliers destinés à la desserte des divers lots sont de diamètre 160 millimètres, de pente 1 cm/m et d'un matériau agréé par le Service.

Les collecteurs sont de sections minimum Ø 200 mm, de pente minimum 5 mm/m et d'un matériau agréé par le Service.

#### **Article 54 – Exécution des travaux**

D'une manière générale, le respect de tous les articles du cahier des clauses techniques générales du Service sera exigé. De plus, les collecteurs doivent être placés sous chaussées et d'un accès facile à leur entretien.

La traversée des espaces verts est à éviter ou à aménager spécialement. Toutes les canalisations doivent avoir une charge de remblais par rapport au niveau du terrain définitif de 1 m minimum de couverture de charge.

Les branchements particuliers doivent être laissés en attente au droit des divers lots, à une profondeur minimal de 1 m et être munis d'une boîte de branchement posée en limite des domaines privé et public sur domaine public.

La distance minimale horizontale par rapport à un câble ou une autre canalisation doit être de 0,40 m.

Toutes les canalisations doivent avoir préalablement été soumises aux épreuves d'étanchéité sous une pression correspondant à une hauteur d'eau supérieure à la profondeur de l'ouvrage avec un minimum de 5 m. À l'intérieur des lots, le constructeur doit se conformer aux prescriptions du Service.

Le service se réserve le droit de contrôler la conformité d'exécution des réseaux privés par rapport aux règles de l'art ainsi que celles des branchements. Dans le cas où des désordres sont constatés par le service la mise en conformité sera effectuée par le lotisseur.

#### **Article 55 – Règlement des travaux de raccordement – Participation financière pour raccordement à l'égout – Participations spéciales**

##### 1. Travaux de branchement

Ils seront réalisés par les constructeurs du lotisseur.

##### 2. Participation de Raccordement à l'Egout (P.R.E)

La participation financière telle que définie à l'article 12 du présent règlement, est exigible en sus des dépenses de branchement. La PRE est due pour chaque logement ou habitation.

##### 3. Participation pour voirie et réseau (PVR)

Dans les secteurs non encore équipés et pour faciliter le raccordement de leurs programmes, il pourra être demandé aux constructeurs par les communes une participation spéciale correspondant aux dépenses de renforcement et de construction des équipements nécessaires.

### **CHAPITRE VIII – COLLECTE TRAITEMENT DES RESIDUS D'ASSAINISSEMENT**

#### **Article 56 – Lieu de dépotage et traitement des résidus d'assainissement**

Tout dépotage au réseau est interdit.

Les entreprises de vidange exerçant leur activité sur le territoire de la Communauté d'Agglomération de Blois doivent obligatoirement dépoter les matières de vidange et boues extraites des installations d'assainissement domestique à la station d'épuration de Blois dans les ouvrages réservés à cet effet, conformément au plan départemental d'élimination des déchets. Ces

matières proviennent des fosses fixes, fosses septiques et petites stations d'épuration, boîtes à graisses et résidus de nettoyage de puits filtrants.

Par contre, il est interdit de dépoter sur l'unité de réception des matières organiques de l'usine de dépollution de Blois des:

- boues de provenance des garages et stations services
- boues de vidange des bacs à graisses et à féculés
- boues minérales ou inertes (tourbe, vases, bacs de décantation des cimenteries)
- produits extraits lors des curages des fossés, des regards de dessablage d'égouts, des dessableurs de stations d'épuration
- boues des usines de traitement de surface
- boues provenant d'une floculation chimique ou produits chimiques

Les boues doivent présenter une fluidité suffisante pour permettre leur écoulement par gravité dans les installations prévues pour les recueillir.

#### **Article 57 – Élimination des graisses et féculés**

Les graisses et féculés provenant de l'entretien des installations de prétraitement des établissements dont la nature est définie dans les articles 23 et 24 du présent règlement, doivent être éliminées par des professionnels sur des filières spécialisées.

#### **Article 58 – Obligations des propriétaires des entreprises de vidange**

Les vidangeurs qui ont l'obligation de dépoter à la station d'épuration de Blois doivent respecter les dispositions contenues dans le présent règlement et doivent signer une convention avec le dit exploitant.

Les vidangeurs qui souhaitent déverser des résidus d'assainissement autres que les matières provenant des installations domestiques, doivent obtenir l'accord de l'exploitant quant à la nature et à la quantité du produit à dépoter.

Les vidangeurs doivent être équipés d'un matériel conforme à la législation en vigueur.

Les vidangeurs engagent leur responsabilité en cas de déversement de matières non autorisées ou qui perturbent le fonctionnement de la station.

#### **Article 59 – Redevances**

Le déversement des matières de vidange et résidus divers dans la station d'épuration de Blois donne lieu au paiement de redevances calculées à la tonne en fonction de la catégorie du produit, selon un tarif fixé par le Conseil Communautaire.

### **CHAPITRE IX – DISPOSITIONS DIVERSES**

#### **Article 60 – Interventions du Service**

Le Service, après mise en demeure non suivie d'effet, peut obturer d'office les branchements litigieux.

En cas d'urgence, ou lorsque les rejets effectués sont de nature à constituer un danger immédiat, le branchement par lequel s'effectuent les rejets peut être obturé sur le champ, sur constat par un agent assermenté.

Les interventions techniques que le Service est amené à faire en raison des fautes ou des négligences commises par l'utilisateur sont facturées à l'auteur de la nuisance sur la base des frais réellement engagés.

#### **Article 61 – Application du règlement**

Il est fait obligation à tout usager des réseaux publics d'assainissement et des stations d'épuration de la Communauté d'Agglomération de Blois de se conformer aux dispositions mentionnées dans le présent règlement. Ceci ne doit pas faire obstacle au respect de toutes autres prescriptions.

#### **Article 62 – Infractions**

Les branchements, les déversements dans les réseaux, les dépotages litigieux et en règle générale les interventions des usagers et des tiers effectuées en contradiction du présent règlement, donnent lieu à des poursuites devant les juridictions compétentes conformément à la législation en vigueur.

Faute par le propriétaire de respecter les obligations du présent règlement, le Service peut, après mise en demeure, procéder d'office et aux frais de l'intéressé aux travaux indispensables.

### **CHAPITRE X – DISPOSITIONS D'APPLICATION**

#### **Article 63 – Date d'application**

Le présent règlement est mis en vigueur à la date du visa par le contrôle de légalité.

#### **Article 64 – Modifications du règlement**

Des modifications au présent règlement peuvent être décidées par le Conseil Communautaire.

#### **Article 65 – Sanctions**

Les infractions au présent règlement qui ne sont pas sanctionnées au titre du Code de la Santé Publique et de ses textes d'application sont passibles des sanctions prévues à l'article R 26-15e du Code Pénal. Elles donnent lieu à des poursuites devant les juridictions compétentes conformément à la législation en vigueur.

**Article 66 – Exécution**

Monsieur le Président, le trésorier de Blois municipal et leurs Agents assermentés à cet effet, sont chargés en tant que besoin chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent règlement.

Délibéré et voté par le conseil communautaire de la Communauté d'Agglomération de Blois – Agglopolys dans sa séance du 31 Mars 2006.

Fait à Blois, le

Le Président de la Communauté d'Agglomération de Blois,  
Nicolas PERRUCHOT